



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



MENDOZA

CIRCULAR SIN CONSULTA Nº1

LICITACIÓN PÚBLICA - EX-2025-04985577- -GDEMZA-DPV

OBRA: RECONSTRUCCIÓN R.P. Nº 89 y Puente s/Río Blanco - Tramo: R.P. Nº 82 – Aº El Salto - Departamento: Luján de Cuyo - Provincia: Mendoza "

A las empresas interesadas en la Licitación Pública - EX-2025-04985577- -GDEMZA-DPV, correspondiente a la obra señalada en el epígrafe se informa:


1. Que se incorpora al Pliego de la Licitación el Plano Tipo de Losas de Aproximación y Juntas para Puentes cuya copia se adjunta a la presente Circular sin Consulta Nº 1.
2. Que en el Puente sobre el Río Blanco la cota estimada de fundación para la pila es: 1.372.08 m y que la cota estimada de fundación para los estribos es: 1.378.90 m.

Dirección Provincial de Vialidad, 25 de setiembre de 2025


Ing. OSVALDO ROMAGNOLI
Administrador
Dirección Provincial de Vialidad
Mendoza

Detalle 1


Detalle de la junta de dilatación en el tablero.




L según proyecto (máximo 7 m)

JUNTAS PARA PUENTES


TPO I




TPO II



TPO III



TPO IV



Nota: El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares establecerá la longitud L de la losa de aproximación y el tipo de junta a adoptar.




DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
MENDOZA

LOSAS DE APROXIMACION
JUNTAS PARA PUENTES
PLANO TIPO

Para 1,00m de ancho			
Nº	Q	L	Equivalencia
1	20	5	1,00m
2	10	5	0,50m
3	12	13	0,50m
4	10	13	0,50m
5	10	13	0,50m
6	1,00	5m	2,40m

COMPUTO	
Descripción	Cantidad
Cant. por m de ancho de losa	
Acero	1,40 kg/m
Acero	1,40 kg/m



Ing. OSVALDO ROMAGNOLI
Subdirector
Dirección Provincial de Vialidad
Mendoza